

МКУК «Рышковская сельская библиотека»

Рышковского сельсовета

Курского района Курской области»

наименование организации

Курская область, Курский район, с. Рышковс

адрес

15.10.2012 № 624

дата

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 15 » октября 2012 г.

г. Курск

Я, государственный инспектор г. Курска и Курского района по пожарному надзору майор

должность, звание, фамилия, имя, отчества лица, рассматривающего дело

внутренней службы Стариков Юрий Алексеевич, рассмотрев постановление № 02-14-624-10-12

от «15» октября 2012 г. о назначении административного наказания в области пожарной

безопасности и материалы в отношении должностного лица Стародубцевой Нины

полное наименование юридического лица или Ф. И. О. виновного лица юридический адрес или адрес регистрации

Ильиничны, зарегистрированной по адресу: г. Курск, ул. Парусная, д. 24, установил, что

директор МКУК «Рышковская сельская библиотека» Рышковского сельсовета Курского

района Курской области» Стародубцева Нина Ильинична

« 11 » октября 2012 г. в « 12 » час. « 00 » мин. в помещении Муниципального

(указывается дата, время, адрес, место совершения правонарушения)

казённого учреждения культуры «Рышковская сельская библиотека» Рышковского сельсовета

Курского района Курской области, расположенного по адресу: Курская область, Курский

район, с. Рышково нарушила требования пожарной безопасности, за исключением случаев,

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях (далее - КоАП РФ) и частями 3 - 8 статьи 20.4 КоАП РФ, а именно:

(указывается существо нарушения или невыполнения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

1) В помещении библиотеки стеллажи для хранения книг не металлические (деревянные)

(п. 1.19. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации

(ВППБ 13-01-94); 2) В помещении библиотеки применены ковровые дорожки (п. 2.1.8.

Правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ

13-01-94), за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1. Рассмотреть состояние пожарной безопасности своей организации на собрании
перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного нарушения
руководящего состава и должностных лиц, ответственных за соблюдение требований
пожарной безопасности;

2. Определить порядок, сроки и составить план устранения выявленных нарушений
требований пожарной безопасности по результатам проведения проверки, осуществлённой
государственным пожарным надзором;

3. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам
необходимо сообщить о принятых мерах (предоставить ответ) должностному лицу, вынесшему
данное представление по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 81, 2 этаж, каб. 210.